

議案第 4 5 号

杉並区立桃井第二小学校改築及び併設 1 施設建設給排水衛生設備工事の請負  
契約の締結について

上記の議案を提出する。

平成 2 9 年 5 月 3 0 日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区立桃井第二小学校改築及び併設 1 施設建設給排水衛生設備工事の請負  
契約の締結について

杉並区立桃井第二小学校改築及び併設 1 施設建設給排水衛生設備工事施行のため、  
下記のとおり請負契約を締結する。

記

- 1 契約の目的 杉並区立桃井第二小学校改築及び併設 1 施設建設給排水衛生  
設備工事
- 2 契約の方法 一般競争入札
- 3 契約の金額 金 2 5 7, 9 0 4, 0 0 0 円也
- 4 契約の相手方 杉並区和田二丁目 3 番 5 号  
シンコー・新開 建設共同企業体  
構成員 (代表者)  
杉並区和田二丁目 3 番 5 号  
シンコー・克明工業 株式会社  
代表取締役 吉 田 香太郎  
構成員  
杉並区上高井戸一丁目 1 3 番 3 号  
新開工業 株式会社  
代表取締役 森 務

(提案理由)

杉並区立桃井第二小学校改築及び併設 1 施設建設のため、給排水衛生設備工事を  
施行する必要がある。

## 杉並区立桃井第二小学校改築及び併設 1 施設建設給排水衛生設備工事 工事概要

1. 工事場所 杉並区荻窪五丁目10番25号
2. 工期 契約締結の翌日から平成31年3月15日まで
3. 給水設備 (1)上水  
敷地西側より新設引込管75Aにて、直結及び受水槽系統にて各所に給水を行う。  
敷地東側既設引込管75Aを再利用し、増圧給水ポンプにてプール及び水栓に給水を行う。  
(2)雑用水  
雨水を地下ピットに貯留し、増圧給水ポンプにて大小便器洗浄水、校庭散水等に利用
4. 給湯設備 ガス瞬間式又は電気温水器による個別給湯
5. 排水設備 建物内汚水・雑排水分流式、屋外にて合流後、公共下水道へ放流
6. 消火設備 屋内消火栓設備、連結送水設備、消火用採水管の設置
7. 衛生器具設備 衛生陶器類、水栓類等の設置
8. ガス設備 低圧ガス 引込管150A
9. 支出科目 平成29年度 一般会計  
教育費 小学校費 学校施設整備費 工事請負費  
保健福祉費 児童福祉費 児童福祉施設整備費 工事請負費  
平成30年度 債務負担行為